



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RZESZOWIE

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE  
35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a  
Tel.: +48 17 74-21-308 wew. 115 faks. wew. 110  
e-mail: psse.rzeszow@pis.gov.pl, www.pssezrzeszow.pl

znak sprawy: PSK.9020.2.1.26.2021

Rzeszów, 30.06.2021 r.

## ROCZNA ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 349).

oraz po dokonaniu analizy:

- 1) wyników badań wody z krytej pływalni w hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy 146 E za 2020 rok wykonanych przez SGS Polska sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w pływalni,
- 3) udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń,

**- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie**

### W Y D A J E :

**pozytywną** roczną zbiorczą ocenę jakości wody basenowej z krytej pływalni w hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy 146 E.

### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po analizie parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016, ze zm.), wyników badań wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią za rok 2020, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody oraz zastosowania metodyk referencyjnych analiz, a także wyników badań wody na pływalni wykonywanych z nadzoru sanitarnego, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni.

W związku z panującą w roku 2020 epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 ustalony z PPIS w Rzeszowie harmonogram badania jakości wody basenowej nie został wykonany. W okresie kiedy pływalnia była czynna zarządca prowadził kontrolę wewnętrzną nad jakością wody basenowej uwzględniając parametry ujęte w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia. Pobór oraz badanie wody były przeprowadzane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzający pływalnią dokumentował nadzór nad pracą urządzeń basenowych oraz bieżącą obserwację wody basenowej.

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji PPIS w Rzeszowie oraz mając na względzie sytuację epidemiczną, wydaje pozytywną roczną

zbiorcą ocenę dla spełniania wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej z krytej pływalni w hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy 146 E.

Roczna zbiorcza ocena jakości wody z krytej pływalni w hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy 146 E za rok 2020 została wydana do dnia 30 czerwca 2021 r. zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2021 r. poz. 349) z pominięciem analizy wyników badań wody na pływalni wykonanych przez PPIS w Rzeszowie.

Z-CIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Rzeszowie  
*Wiśław Kwatek*  
Wiśław Kwatek

Sprawdzono pod względem merytorycznym i prawnym:  
mgr inż. Marek Urbanik.

Otrzymują:

- 1) Pani Jolanta Podgórska- Migut, Hotel Wellness & SPA NOWY DWÓR, 36-072 Świlcza 146 E,  
2. a. a. (M.B.)